



КНМ 66230061000206772700



Главное управление
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
города Каменска-Уральского, Каменского городского округа
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)
Свердловская область, г. Каменск - Уральский, ул. Прокопьева, 8,
т. (3439) 36-55-76, E-mail: tond-K.Uralsky@mail.ru
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2307/010-66/54-П/ПВП**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8», , юридический и фактический адрес осуществления деятельности: 623414, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 95.
(ИНН 6666009078, ОГРН 1026600935206).

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора г. Каменска-Уральского, Каменского городского округа по пожарному надзору (заместителя начальника ОНД и ПР г. Каменска-Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области) Старцевой Анастасии Валерьевны о проведении внепланового инспекционного визита № 2307/010-66/54-В от 06.07.2023 г.; КНМ 66230061000206772700 .
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

в период с 09 ч. 20 мин. по 15 ч. 00 мин. 11 июля 2023 г. проведен внеплановый выездной инспекционный визит в рамках Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» .
(контрольное (надзорное) мероприятие)

В ходе которого присутствовали представители контролируемого лица: заведующий МБДОУ «Детский сад № 8» Баженова Марина Геннадьевна .
(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Эвакуационные пути из здания не обеспечивают безопасную эвакуацию людей, а именно: имеющиеся эвакуационные маршевые лестницы №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 не выдержали испытаний (конструкции лестницы имеют разрывы между собой и от стен здания; имеется деформация перил ограждений; имеются трещины и разрывы сварных соединений; отсутствует АКЗ; металлические балки маршевых лестниц не доведены до требуемого предела огнестойкости).	ст. 4, ст. 6, ст. 52, ст. 53, ст. 58, ст. 59, ст. 87, ст. 88, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 17, 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; протоколы испытаний от 07.06.2020 г., произведенные ООО «Спектр-сервис»	12.04.2024 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

 (подпись)

Заместитель начальника ОНД и ПР
 г. Каменска-Уральского, Каменского городского округа
 УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
Старцева Анастасия Валерьевна
 (должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводивших выездную проверку)

